

ハーモニーホール座間 大ホール照明資料

平成28年8月現在

仮設電源

3相4線 400A(舞台上手大臣裏)60A×6口,30A×6口 C型コンセント付
単相3線 100A(舞台下手搬入口)(注1)

調光卓

東芝製 LICSTAR-IV type-S DMX入力4系統出力4系統
プリセット100本3段 JOINT可 サブマスター 6BANK×20ページ×20本
記憶2000シーン エフェクト100パターン×100ステップ
JASCII対応(注:COMOS非対応)

ピンスポット

2kwクセノン(2008SR ソフターなし)2台(インカム2セット有)

UH #71.#72.#78.#63.#22.#W

1色24灯・フィルター枠サイズ280mm×215mm

LH #72.#59.#22.#40

6尺×9本・1色18灯・フィルター枠サイズ280mm×215mm

プロサス

16回路32口
1kw凸10台 1kwフレネル12台

1ブリッジ

28回路56口
1kw凸17台 1kwフレネル12台

2ブリッジ

28回路56口
1kw凸17台 1kwフレネル12台

3ブリッジ

28回路56口
1kw凸12台 1kwフレネル16台

20AミニC型コンセント
回路容量30A

各ブリッジにボアダー共吊り
(#W/#72/#78/#W 1色23灯)
(フィルター枠サイズ6インチ)

フロント

上下各16回路 1kw凸28台(4台×7段)
1kwカッター4台

コンダクターライト

1kw MIP 2台
(オケピットコンダクター用固定)

1シーリング

24回路 1.5kw凸42台(2台1回路)
1kw電動リモコンピン3台

2シーリング

8回路 2kwカッター16台(2台1回路)
(フィルター枠10インチ)

20AミニC型コンセント
回路容量30A

2シーリングのみ 1回路6kw
C30型コンセントです。

フロアー回路

FC上下別 各23回路
FC奥 4回路
FC中 4回路
前FC 4回路
LHC 16回路
フット(上手のみ) 4回路
花道フット 上下各2回路
花道FC 上下各2回路
オケピット 8回路

C30型コンセント
回路容量30A
純直切り替え不可

直回路

舞台上下袖各2口、客席中通路上下各2口

C60型(ラージC)コンセント

移動機材 (注2)

| | | |
|-----------|--------------|------|
| SS | 1Kw CI-8 | 20台 |
| パーライト | PAR64 1Kw-N | 24台 |
| 1Kwフレネル | FI-8 | 12台 |
| 500Wフレネル | FI-6 | 10台 |
| 500Wトツ | CI-6 | 4台 |
| ITO | 650W | 6台 |
| ソースフォー436 | 750W | 12台 |
| フットスポット | ダンガン6インチ | 10台 |
| マシンスポット | 松村PI 1Kw | 2台 |
| ディスクマシン | ネタ:雲、雪、雨 | 2台 |
| センタレスマシン | | 2台 |
| リップルマシン | | 2台 |
| 先玉 | 6.8.10.12 | 各2台 |
| 波マシン | NAE2 1Kw | 3台 |
| オーロラマシン | 500W | 2台 |
| ストロボ | 2灯1組250W | 2セット |
| ミラーボール | 2尺玉 | 1台 |
| | 240×400 (楕円) | 1台 |
| ハイスタンド | | 6本 |
| 平置きベース | 丸型 | 20枚 |
| ポーターハンガー | | 14本 |
| 自在ハンガー | | 10本 |
| バンドア | 8インチ用 | 10枚 |
| トンボ | | 8本 |

コード類

| | | |
|---------|-----|-----|
| 30C-30C | 10m | 20本 |
| | 5m | 20本 |
| 20C-20C | 10m | 20本 |
| | 5m | 20本 |
| | 2m | 30本 |
| 30C-20C | 10m | 20本 |
| | 5m | 20本 |
| | 2m | 20本 |
| 20C-平行 | 2m | 8本 |
| 60C<30C | | 8本 |
| 30C<30C | | 10本 |
| 30C<20C | | 20本 |
| 20C<20C | | 30本 |
| 20C-T | | 30本 |

20CからT型への変換コードは上記の20C-T30本が全てです。
T型プラグが付いた機器を大量に持ち込まれる方はご注意ください。

奈落保管機材

現在奈落に保管してある機材です。
大迫りが使用できない状況では運び出しが困難、又は不可能です。

| | | |
|----------------|----------------|----|
| 移動タワー | 1Kw凸10台(2台×5段) | 6基 |
| LHQ (2色タイプ松村製) | 6尺2色用 | 6本 |
| | 3尺2色用 | 6本 |
| フットライト | 6尺4色用 | 7本 |
| 花道フットライト | 6尺2色用 | 7本 |
| | 3尺2色用 | 2本 |

フィルター枠サイズ144×105mm
フィルター枠サイズ144×105mm
フィルター枠サイズ144×140mm
フィルター枠サイズ144×140mm
フィルター枠サイズ144×140mm

注1 仮設電源について

下手搬入口内の単相3線100Aは照明専用ではありません(舞台関係資料、音響資料にも記載済み)
ご使用の際は各セクションとご相談の上、なかよく(?)ご使用ください。

注2 ホール機材について

ホール機材は予告なしに機材の更新、移動、撤去を行うことがあります。常に最新の資料を基にホール担当者とお打ち合わせをお願いいたします。