

# 立入検査結果通知書

2001年（平成13年）9月18日

あて先 理事長

様

藤沢市南北消防署 救助隊

検査員氏名

消防法第4条第16条の5に基づき検査を実施した結果は、次のとおりです。

なお、法令違反箇所等については、すみやかに改善して下さい。

この結果について 一 月 一 日に再検査を行います。

検査実施日	2001年（平成13年）9月18日	
対象物名称	ダンスステージ 湘南台	（令別表5口項）
立会者氏名	管理人	
指導事項	1. 号筒の避難口周辺に物品等を置かないこと。 2. 消防訓練（避難通報消火）を定期的に実施すること。 （消防法施行令第4条第3項）	
	以上	